

# ZWA "Mittleres Erzgebirgsvorland" - Bekanntgabe Wasserqualität und Aufbereitungsstoffe gemäß Trinkwasserverordnung (TrinkwV) §16 (4) und §21 (1) für 2010

Versorgungsgebiet	Wasserherkunft	Härte		Härte- bereich	pH- Wert	kb8,2	Flourid F <sup>-</sup>	Nitrat NO <sub>3</sub> <sup>-</sup>	Aufbereitungs- stoffe
		°dH	mmol/l			mol/m <sup>3</sup>	mg/l	mg/l	

## Landkreis Erzgebirge

Borstendorf / Oberdorf	FW TS Einsiedel	5,8	1,03	w	8,7	0,0	0,09	16	1, 2, 4, 6, 8, 10, 12
Borstendorf / Unterdorf	TWA / HB Kleesberg, QG Langer Grund	10,9	1,95	m	7,5	0,2	0,08	39	2, 7
Gornau OT Dittmannsdorf	TWA / TB Dittmannsdorf	9,8	1,75	m	7,3	0,3	0,29	26	2, 5, 7
Grünhainichen	FW TS Einsiedel	5,4	0,96	w	8,5	0,0	0,10	16	1, 2, 4, 6, 8, 10, 12

## Landkreis Mittelsachsen

Altmittweida	FW TS Einsiedel/ Eibenstock	5,6	0,99	w	8,4	0,0	0,10	17	1,2,3,4,5,6,8, 10, 12
Augustusburg OT Erdmannsdorf	TWA Ziegelei (TB Marbach, QG Forst 222), FW TS Einsiedel	5,1	0,91	w	7,3	0,2	0,12	16	1, 2, 4, 6, 8, 10, 12
Augustusburg OT Hennersdorf	QG Forst 222	5,2	0,93	w	6,9	0,3	0,16	16	2
Augustusburg und OT Grünberg	TWA Ziegelei (TB Marbach, QG Forst 222), FW TS Einsiedel	5,1	0,91	w	7,1	0,2	0,12	16	1, 2, 4, 6, 8, 10, 12
Eppendorf	FW TS Einsiedel	5,6	1,00	w	8,5	0,0	0,08	16	1, 2, 4, 6, 8, 10, 12
Eppendorf OT Kleinhartmannsdorf	FW TS Einsiedel	5,6	1,00	w	8,6	0,0	0,08	17	1, 2, 4, 6, 8, 10, 12
Eppendorf OT Großwaltersdorf	FW TS Lichtenberg (über WZV FG - Gränitz)	4,7	0,85	w	8,7	0,0	0,13	17	1,2,4, 5, 6, 7, 10, 12
Erlau	TWA Erlau/ Frankenau, TB Frankenau	10,9	1,94	m	7,6	0,1	0,42	1	2, 7
Erlau OT Beerwalde	FW TS Einsiedel/ Eibenstock	5,6	0,99	w	8,4	0,0	0,10	17	1,2,3,4,5,6,8, 10, 12
Erlau OT Crossen	FW TS Einsiedel/ Eibenstock	5,6	0,99	w	8,2	0,0	0,10	16	1,2,3,4,5,6,8, 10, 12
Erlau OT Milkau	FW TS Einsiedel/ Eibenstock	5,6	0,99	w	8,5	0,0	0,10	16	1,2,3,4,5,6,8, 10, 12
Erlau OT Naundorf, OT Gepülzig	FW TS Einsiedel/ Eibenstock	5,6	0,99	w	8,5	0,0	0,10	16	1,2,3,4,5,6,8, 10, 12
Erlau OT Schweikershain	FW TS Einsiedel/ Eibenstock	5,6	0,99	w	8,6	0,0	0,10	18	1,2,3,4,5,6,8, 10, 12
Falkenau	TWA/ HB Falkenau, QG Thiemendorf	6,9	1,23	w	8,0	0,0	0,08	35	2, 7
Falkenau, Bereich Hauboldsiedlung	FW TS Einsiedel/ Eibenstock / TS Lichtenberg	5,7	1,01	w	8,2	0,0	0,08	17	1,2,3,4,5,6,7,8,10,12
Flöha, Dresdener Str.	FW TS Einsiedel/ Eibenstock / TS Lichtenberg	5,7	1,02	w	8,2	0,0	0,09	16	1,2,3,4,5,6,7,8,10,12
Flöha, Pfarrwald/ Lärchentäl	FW TS Einsiedel/ Eibenstock / TS Lichtenberg	5,7	1,02	w	8,2	0,0	0,09	16	1,2,3,4,5,6,7,8,10,12
Flöha, Stadtgebiet	FW TS Einsiedel/ Eibenstock / TS Lichtenberg	5,7	1,02	w	8,4	0,0	0,09	17	1,2,3,4,5,6,7,8,10,12
Frankenberg (Innenstadt)	FW TS Einsiedel/ Eibenstock/ TS Lichtenberg	5,0	0,89	w	8,3	0,0	0,11	16	1,2,3,4,5,6,7,8,10,12
Frankenberg (Neubaugebiet)	FW TS Lichtenberg	4,3	0,77	w	8,4	0,0	0,12	17	1,2,4, 5, 6, 7, 10, 12
Frankenberg OT Altenhain	FW TS Einsiedel/ Eibenstock / TS Lichtenberg	5,7	1,02	w	8,5	0,0	0,09	17	1,2,3,4,5,6,7,8,10,12
Frankenberg OT Dittersbach	FW TS Lichtenberg	4,3	0,77	w	8,9	0,0	0,12	17	1,2,4, 5, 6, 7, 10, 12
Frankenberg OT Hausdorf u. OT Mühlbach	FW TS Lichtenberg	4,3	0,77	w	8,6	0,0	0,12	17	1,2,4, 5, 6, 7, 10, 12

## ZWA "Mittleres Erzgebirgsvorland" - Bekanntgabe Wasserqualität und Aufbereitungsstoffe gemäß Trinkwasserverordnung (TrinkwV) §16 (4) und §21 (1) für 2010

Versorgungsgebiet	Wasserherkunft	Härte		Härte- bereich	pH- Wert	kb8,2 mol/m <sup>3</sup>	Flourid F <sup>-</sup> mg/l	Nitrat NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> mg/l	Aufbereitungs- stoffe
		°dH	mmol/l						
Frankenberg OT Irbersdorf	FW TS Einsiedel/ Eibenstock / TS Lichtenberg	5,0	0,89	w	8,4	0,0	0,11	17	1,2,3,4,5,6,8, 10, 12
Frankenberg OT Langenstrießis	FW TS Lichtenberg	4,3	0,77	w	8,8	0,0	0,12	17	1,2,4, 5, 6, 7, 10, 12
Frankenberg OT Mühlbach	FW TS Lichtenberg	4,3	0,77	w	8,4	0,0	0,12	17	1,2,4, 5, 6, 7, 10, 12
Frankenberg OT Sachsenburg	FW TS Einsiedel/ Eibenstock / TS Lichtenberg	5,0	0,89	w	8,3	0,0	0,11	16	1,2,3,4,5,6,8, 10, 12
Frankenstein	FW TS Lichtenberg	4,3	0,77	w	8,2	0,0	0,12	17	1,2,4, 5, 6, 7, 10, 12
Frankenstein OT Hartha	FW TS Lichtenberg	4,3	0,77	w	8,2	0,0	0,12	18	1,2,4, 5, 6, 7, 10, 12
Frankenstein OT Memmendorf	FW TS Lichtenberg	4,3	0,77	w	8,9	0,0	0,12	17	1,2,4, 5, 6, 7, 10, 12
Frankenstein OT Wingendorf	FW TS Lichtenberg	4,3	0,77	w	8,3	0,0	0,12	18	1,2,4, 5, 6, 7, 10, 12
Geringswalde (mit Altgeringsw. Unt. Teil, Herrenmühle)	TWA/ HB Geringswalde, FW TS Eibenstock/ Einsiedel, QG	7,9	1,40	w	7,9	0,1	0,08	26	1,2,3,4,5,6,7,8,10,12
Geringswalde OT Altgeringswalde (oberer Teil)	TWA/ HB Geringswalde, FW TS Eibenstock/ Einsiedel, QG	7,9	1,40	w	7,8	0,1	0,08	25	1,2,3,4,5,6,7,8,10,12
Geringswalde OT Arras	FW TS Einsiedel/ Eibenstock	5,6	0,99	w	8,4	0,0	0,10	17	1,2,3,4,5,6,8, 10, 12
Geringswalde OT Holzhausen	TWA/ QG Holzhausen	11,4	2,04	m	7,3	0,6	0,15	46	2, 7
Geringswalde OT Hoyersdorf	TWA/ HB Geringswalde, FW TS Eibenstock/ Einsiedel, QG	7,9	1,40	w	8,1	0,1	0,08	29	1,2,3,4,5,6,7,8,10,12
Hainichen	TWA Hainichen, QG Tal A, B, C , FW TS Lichtenberg	7,0	1,25	w	7,7	0,1	0,10	28	1,2,4, 5, 6, 7, 10, 12
Hainichen OT Bockendorf	FW TS Lichtenberg	4,3	0,77	w	8,4	0,0	0,12	17	1,2,4, 5, 6, 7, 10, 12
Hainichen OT Cunnersdorf	TWA Hainichen, QG Tal A, B, C , FW TS Lichtenberg	7,0	1,25	w	7,9	0,1	0,10	27	1,2,4, 5, 6, 7, 10, 12
Hainichen OT Eulendorf	FW TS Lichtenberg	4,3	0,77	w	8,1	0,0	0,12	18	1,2,4, 5, 6, 7, 10, 12
Hainichen OT Gersdorf, OT Falkenau	TWA Hainichen, QG Tal A, B, C , FW TS Lichtenberg	7,0	1,25	w	8,3	0,1	0,10	29	1,2,4, 5, 6, 7, 10, 12
Hainichen OT Riechberg	FW TS Lichtenberg	4,3	0,77	w	8,3	0,0	0,12	17	1,2,4, 5, 6, 7, 10, 12
Hainichen OT Schlegel	TWA Hainichen, QG Tal A, B, C , FW TS Lichtenberg	7,0	1,25	w	7,8	0,1	0,10	27	1,2,4, 5, 6, 7, 10, 12
Königsfeld (mit OT Haide)	TWA/ HB Königsfeld, QG Köttw./Stollsdorf, QG Königsfeld	11,7	2,09	m	6,9	0,5	0,08	40	2, 7
Königsfeld OT Doberenz	TWA/ HB Königsfeld, QG Köttw./Stollsdorf, QG Königsfeld	11,7	2,09	m	6,9	0,5	0,08	40	2, 7
Königsfeld OT Köttwitzsch, OT Stollsdorf	TWA/ HB Königsfeld, QG Köttw./Stollsdorf, QG Königsfeld	11,7	2,09	m	6,9	0,5	0,08	41	2, 7
Königsfeld OT Leupahn, OT Leutenhain	TWA Leupahn, QG Leupahn	13,7	2,45	m	6,9	0,1	0,08	30	2, 7, 11
Königsfeld OT Schwarzbach	TWA/ TB Schwarzbach	12,9	2,31	m	7,1	0,6	0,15	1	2, 3, 5, 7
Königsfeld OT Seupahn	TWA/ TB Schwarzbach	12,9	2,31	m	7,2	0,6	0,15	1	2, 3, 5, 7
Königsfeld OT Waldeshöh	VV Grimma/ Geithain (Wasserwerk Ebersbach, PW Elbisbach)	19,9	3,56	h	7,2	0,7	0,20	1	2, 3
Königsfeld OT Weiditz	TWA/ TB Schwarzbach	12,9	2,31	m	7,2	0,6	0,15	1	2, 3, 5, 7
Königsfeld OT Weißbach	TWA / HB Weißbach, QG Weißbach	17,0	3,03	h	7,2	0,5	0,09	37	2, 7
Königshain-Wiederau OT Königshain	FW TS Einsiedel/ Eibenstock	5,6	0,99	w	8,4	0,0	0,10	16	1,2,3,4,5,6,8, 10, 12
Königshain-Wiederau OT Stein	FW TS Einsiedel/ Eibenstock	5,6	0,99	w	8,2	0,0	0,10	17	1,2,3,4,5,6,8, 10, 12
Königshain-Wiederau OT Topfseifersdorf	FW TS Einsiedel/ Eibenstock	5,6	0,99	w	8,2	0,0	0,10	17	1,2,3,4,5,6,8, 10, 12
Königshain-Wiederau OT Wiederau	FW TS Einsiedel/ Eibenstock	5,6	0,99	w	8,3	0,0	0,10	16	1,2,3,4,5,6,8, 10, 12
Kriebstein OT Grünlichtenberg, OT Ehrenberg	FW TS Einsiedel/ Eibenstock	5,6	0,99	w	8,5	0,0	0,10	17	1,2,3,4,5,6,8, 10, 12

## ZWA "Mittleres Erzgebirgsvorland" - Bekanntgabe Wasserqualität und Aufbereitungsstoffe gemäß Trinkwasserverordnung (TrinkwV) §16 (4) und §21 (1) für 2010

Versorgungsgebiet	Wasserherkunft	Härte		Härte- bereich	pH- Wert	kb8,2 mol/m <sup>3</sup>	Flourid F <sup>-</sup> mg/l	Nitrat NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> mg/l	Aufbereitungs- stoffe
		°dH	mmol/l						
Kriebstein OT Höfchen, OT Kriebstein	FW TS Einsiedel/ Eibenstock	5,6	0,99	w	8,4	0,0	0,10	17	1,2,3,4,5,6,8, 10, 12
Kriebstein OT Kriebethal	HB Kriebethal, FW TS Einsiedel/ Eibenstock, TB Kriebethal	8,1	1,44	w	6,8	0,3	0,09	19	1,2,3,4,5,6,8,9,10,12
Kriebstein OT Reichenbach	FW TS Einsiedel/ Eibenstock	5,6	1,00	w	8,5	0,0	0,10	17	1,2,3,4,5,6,8, 10, 12
Lichtenau OT Krumbach	FW TS Einsiedel/ Eibenstock	5,6	0,99	w	8,4	0,0	0,10	17	1,2,3,4,5,6,8, 10, 12
Lichtenau OT Ottendorf	FW TS Einsiedel/ Eibenstock	5,6	0,99	w	8,3	0,0	0,10	17	1,2,3,4,5,6,8, 10, 12
Leubsdorf OT Hammerleubsdorf	TWA/ HB Hammerleubsdorf	2,6	0,47	w	7,9	0,0	0,09	24	2, 9
Leubsdorf OT Hohenfichte, OT Schellenberg	TWA Ziegelei (TB Marbach, QG Forst 222), FW TS Einsiedel	5,1	0,91	w	7,2	0,2	0,12	15	1, 2, 4, 6, 8, 10, 12
Leubsdorf OT Marbach	FW TS Einsiedel	6,0	1,07	w	8,4	0,0	0,08	17	1, 2, 4, 6, 8, 10, 12
Leubsdorf, Oberdorf	FW TS Einsiedel, QG Hammerleubsdf.-Brunnengal. Löbnitztal	6,1	1,08	w	7,4	0,1	0,09	19	1, 2, 4, 6, 8, 10, 12
Leubsdorf, Unterdorf	FW TS Einsiedel, (QG Markert)	6,1	1,08	w	8,0	0,1	0,09	17	1, 2, 4, 6, 8, 10, 12
Lunzenau	HB Biesig, TWA/ QG Arnsdorf, QG Mittelgrund	12,5	2,24	m	7,2	0,2	0,05	30	2, 7
Lunzenau (Richtergrundleitung)	HB Molkerei, TWA/ QG Arnsdorf, QG Mittelgrund	12,5	2,24	m	8,0	0,2	0,05	29	2, 7
Lunzenau OT Berthelsdorf	FW TS Eibenstock	4,3	0,76	w	8,5	0,0	0,19	6	1,2,3,4,5,6,8, 10, 12
Lunzenau OT Cossen	FW TS Eibenstock	4,3	0,76	w	8,8	0,0	0,19	6	1,2,3,4,5,6,8, 10, 12
Lunzenau OT Elsdorf	HB Molkerei, TWA/ QG Arnsdorf, QG Mittelgrund	12,5	2,24	m	7,3	0,2	0,05	31	2, 7
Lunzenau OT Göritzhain	FW TS Eibenstock	4,3	0,76	w	8,3	0,0	0,19	10	1,2,3,4,5,6,8, 10, 12
Lunzenau OT Hohenkirchen	FW TS Eibenstock	4,3	0,76	w	8,5	0,0	0,19	5	1,2,3,4,5,6,8, 10, 12
Lunzenau OT Rochsburg	TWA/ QG Arnsdorf	12,5	2,28	m	8,1	0,0	0,06	29	2, 7
Lunzenau OT Unterhohenkirchen (Bahnhofstr.)	FW TS Eibenstock	4,3	0,76	w	8,6	0,0	0,19	9	1,2,3,4,5,6,8, 10, 12
Mittweida	FW TS Einsiedel/ Eibenstock	5,6	0,99	w	8,5	0,0	0,10	16	1,2,3,4,5,6,8, 10, 12
Mittweida OT Frankenau und OT Thalheim	TWA Erlau/ Frankenau, TB Frankenau	10,9	1,94	m	7,8	0,1	0,42	1	2, 7
Mittweida OT Lauenhain	FW TS Einsiedel/ Eibenstock	5,6	0,99	w	8,5	0,0	0,10	17	1,2,3,4,5,6,8, 10, 12
Mittweida OT Ringethal, OT Weißthal	FW TS Einsiedel/ Eibenstock	5,6	0,99	w	8,7	0,0	0,10	18	1,2,3,4,5,6,8, 10, 12
Mittweida OT Tanneberg	FW TS Einsiedel/ Eibenstock	5,6	0,99	w	8,4	0,0	0,10	17	1,2,3,4,5,6,8, 10, 12
Mittweida OT Zschöppichen	FW TS Einsiedel/ Eibenstock	5,6	0,99	w	8,5	0,0	0,10	16	1,2,3,4,5,6,8, 10, 12
Niederwiesa	FW TS Einsiedel/ Eibenstock	5,6	0,99	w	8,5	0,0	0,10	17	1,2,3,4,5,6,8, 10, 12
Niederwiesa OT Braunsdorf	FW TS Einsiedel/ Eibenstock / TS Lichtenberg	5,0	0,89	w	8,6	0,0	0,11	17	1,2,3,4,5,6,8, 10, 12
Niederwiesa OT Lichtenwalde	FW TS Einsiedel/ Eibenstock	5,6	0,99	w	8,3	0,0	0,10	16	1,2,3,4,5,6,8, 10, 12
Oederan OT Börnichen	FW TS Lichtenberg	4,3	0,77	w	8,3	0,0	0,12	18	1,2,4, 5, 6, 7, 10, 12
Oederan OT Breitenau u. Falkenau OT Hetzdorf	FW TS Lichtenberg	4,3	0,77	w	8,1	0,0	0,12	18	1,2,4, 5, 6, 7, 10, 12
Oederan OT Kirchbach	FW TS Lichtenberg	4,3	0,77	w	8,0	0,0	0,12	17	1,2,4, 5, 6, 7, 10, 12
Oederan OT Löbnitzthal	TWA/ HB Hammerleubsdorf	2,6	0,47	w	7,4	0,1	0,08	26	2, 9
Oederan OT Schönerstadt	FW TS Lichtenberg	4,3	0,77	w	8,4	0,0	0,12	18	1,2,4, 5, 6, 7, 10, 12
Oederan, Innenstadt	FW TS Lichtenberg, QG Stadtwald	4,2	0,76	w	7,8	0,0	0,12	19	1,2,4,5, 6, 7, 10, 12

## ZWA "Mittleres Erzgebirgsvorland" - Bekanntgabe Wasserqualität und Aufbereitungsstoffe gemäß Trinkwasserverordnung (TrinkwV) §16 (4) und §21 (1) für 2010

Versorgungsgebiet	Wasserherkunft	Härte		Härte- bereich	pH- Wert	kb8,2 mol/m <sup>3</sup>	Flourid F <sup>-</sup> mg/l	Nitrat NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> mg/l	Aufbereitungs- stoffe
		°dH	mmol/l						
Oederan, Obere Druckzone	FW TS Lichtenberg	4,3	0,77	w	8,4	0,0	0,12	17	1,2,4, 5, 6, 7, 10, 12
Penig (Altpenig, Dittmannsdorf)	TWA/ QG Arnsdorf	12,5	2,28	m	8,5	0,0	0,06	30	2, 7
Penig (Innenstadt und Neupenig)	HB Chursdorf, FW TS Eibenstock, QG Tauscha	5,1	0,91	w	7,0	0,2	0,14	18	1,2,3,4,5,6,8, 10, 12
Penig OT Arnsdorf, OT Amerika	TWA/ QG Arnsdorf	12,5	2,28	m	8,1	0,0	0,06	30	2, 7
Penig OT Chursdorf	HB Chursdorf, FW TS Eibenstock, QG Tauscha	5,1	0,91	w	7,0	0,2	0,14	17	1,2,3,4,5,6,8, 10, 12
Penig OT Langenleuba-Oberhain, OT Obergräfenhain	TWA Rathendorf (OEWA/ VV GG)	10,8	1,93	m	7,9	0,0	0,12	2	2, 3
Penig OT Markersdorf	HB Chursdorf, FW TS Eibenstock, QG Tauscha	5,1	0,91	w	7,2	0,2	0,14	20	1,2,3,4,5,6,8, 10, 12
Penig OT Niedersteinbach	TWA/ SB Wernsdorf (SB Obersteinbach)	16,5	2,95	h	6,8	0,6	0,05	49	2, 3
Penig OT Tauscha, OT Thierbach, OT Zinnberg	HB Chursdorf, FW TS Eibenstock, QG Tauscha	5,1	0,91	w	7,0	0,2	0,14	16	1,2,3,4,5,6,8, 10, 12
Penig OT Wernsdorf	TWA/ SB Wernsdorf	15,6	2,78	h	6,5	0,7	0,06	48	2, 3
Rochlitz (mit OT Penna)	FW TS Eibenstock	4,3	0,76	w	8,4	0,0	0,19	6	1,2,3,4,5,6,8, 10, 12
Rochlitz OT Breitenborn, OT Wittgendorf	TWA/ HB Königsfeld, QG Breitenborn	11,0	1,97	m	7,3	0,3	0,08	44	2, 7
Rochlitz OT Noßwitz	FW TS Eibenstock	4,3	0,76	w	8,4	0,0	0,19	7	1,2,3,4,5,6,8, 10, 12
Rochlitz OT Zaßnitz, Seelitz OT Biesern	FW TS Eibenstock	4,3	0,76	w	8,5	0,0	0,19	7	1,2,3,4,5,6,8, 10, 12
Rochlitz, Rochlitzer Berg	QG Rochlitzer Berg	2,9	0,51	w	6,7	0,3	0,05	15	2
Rossau	FW TS Einsiedel/ Eibenstock	5,6	0,99	w	8,5	0,0	0,10	18	1,2,3,4,5,6,8, 10, 12
Rossau OT Schönborn, OT Dreiwerden	FW TS Einsiedel/ Eibenstock	5,6	0,99	w	8,7	0,0	0,10	16	1,2,3,4,5,6,8, 10, 12
Rossau OT Seifersbach	FW TS Einsiedel/ Eibenstock	5,6	0,99	w	8,8	0,0	0,10	17	1,2,3,4,5,6,8, 10, 12
Seelitz OT Kolkau, OT Groß-, Kleinstädten, OT Winkeln	FW TS Einsiedel/ Eibenstock	5,7	1,02	w	8,5	0,0	0,09	17	1,2,3,4,5,6,8, 10, 12
Seelitz OT Köttern, OT Spersdorf, OT Zschaagwitz	FW TS Einsiedel/ Eibenstock	5,6	0,99	w	8,5	0,0	0,10	17	1,2,3,4,5,6,8, 10, 12
Seelitz OT Seebitzschen, OT Zöllnitz	FW TS Eibenstock	4,3	0,76	w	8,3	0,0	0,19	8	1,2,3,4,5,6,8, 10, 12
Seelitz OT Seelitz, OT Gröblitz	FW TS Einsiedel/ Eibenstock	5,6	0,99	w	8,1	0,0	0,10	17	1,2,3,4,5,6,8, 10, 12
Seelitz OT Sörnzig, OT Fischheim	QG Sörnzig	3,8	0,69	w	6,5	0,5	0,09	14	2
Seelitz OT Stuedten	FW TS Eibenstock	4,3	0,76	w	8,3	0,0	0,19	7	1,2,3,4,5,6,8, 10, 12
Seelitz OT Zetteritz, Erlau OT Naundorf, OT Gepülzig	FW TS Einsiedel/ Eibenstock	5,6	0,99	w	8,5	0,0	0,10	16	1,2,3,4,5,6,8, 10, 12
Striegistal OT Arnsdorf	TWA Hainichen, QG Tal A, B, C , FW TS Lichtenberg	7,0	1,25	w	7,9	0,1	0,10	28	1,2,4,5,6,7, 10, 12
Striegistal OT Berbersdorf	TWA Hainichen, QG Tal A, B, C , FW TS Lichtenberg	7,0	1,25	w	7,8	0,1	0,10	28	1,2,4, 5, 6, 7, 10, 12
Striegistal OT Böhrigen	TWA /QG Eckardtsborn	5,7	1,01	w	6,5	1,0	0,11	37	2, 9
Striegistal OT Etzdorf	TWA Hainichen, QG Tal A, B, C , FW TS Lichtenberg	6,8	1,22	w	7,9	0,0	0,10	27	1,2,4,5,6,7, 10, 12
Striegistal OT Gersdorf	TWA Hainichen, QG Tal A, B, C , FW TS Lichtenberg	6,8	1,22	w	7,9	0,0	0,10	28	1,2,4,5,6,7, 10, 12
Striegistal OT Goßberg	TWA Hainichen, QG Tal A, B, C , FW TS Lichtenberg	7,0	1,25	w	8,4	0,1	0,10	28	1,2,4,5,6,7, 10, 12
Striegistal OT Kummersheim	QG Kummersheim	9,6	1,72	m	6,7	0,2	0,12	21	2
Striegistal OT Marbach	TWA Hainichen, QG Tal A, B, C , FW TS Lichtenberg	6,8	1,22	w	7,9	0,0	0,10	27	1,2,4,5,6,7, 10, 12
Striegistal OT Mobendorf	TWA Hainichen, QG Tal A, B, C , FW TS Lichtenberg	7,0	1,25	w	7,9	0,1	0,10	27	1,2,4, 5, 6, 7, 10, 12

## ZWA "Mittleres Erzgebirgsvorland" - Bekanntgabe Wasserqualität und Aufbereitungsstoffe gemäß Trinkwasserverordnung (TrinkwV) §16 (4) und §21 (1) für 2010

Versorgungsgebiet	Wasserherkunft	Härte		Härte- bereich	pH- Wert	kb8,2 mol/m <sup>3</sup>	Flourid F <sup>-</sup> mg/l	Nitrat NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> mg/l	Aufbereitungs- stoffe
		°dH	mmol/l						
Striegistal OT Naundorf	TWA/ DEA Naundorf	15,7	2,81	h	7,3	0,4	0,05	20	2
Striegistal OT Pappendorf	TWA Hainichen, QG Tal A, B, C, FW TS Lichtenberg	7,0	1,25	w	8,4	0,1	0,10	28	1,2,4, 5, 6, 7, 10, 12
Wechselburg	FW TS Eibenstock	4,3	0,76	w	8,3	0,0	0,19	6	1,2,3,4,5,6,8, 10, 12
Wechselburg OT Altzschillen	FW TS Eibenstock	4,3	0,76	w	8,2	0,0	0,19	5	1,2,3,4,5,6,8, 10, 12
Wechselburg OT Corba	TWA/ QG Corba	15,7	2,81	m	7,1	0,6	0,07	41	2, 7
Wechselburg OT Göhren	HB Biesig, TWA/ QG Arnsdorf, QG Mittelgrund	12,5	2,24	m	8,0	0,2	0,05	31	2, 7
Wechselburg OT Göppersdorf, OT Zschoppelshain	FW TS Eibenstock	4,3	0,76	w	8,2	0,0	0,19	6	1,2,3,4,5,6,8, 10, 12
Wechselburg OT Mutzscheroda, OT Carsdorf	TWA/ QG Mutzscheroda	15,8	2,81	h	7,4	0,3	0,06	47	2, 7
Wechselburg OT Nöbeln, OT Seitenhain, OT Hartha	FW TS Eibenstock	4,3	0,76	w	8,3	0,0	0,19	4	1,2,3,4,5,6,8, 10, 12
Zettlitz (mit OT Methau)	FW TS Einsiedel/ Eibenstock	5,6	0,99	w	8,3	0,0	0,10	16	1,2,3,4,5,6,8, 10, 12
Zettlitz OT Ceesewitz	FW TS Einsiedel/ Eibenstock	5,6	0,99	w	8,6	0,0	0,10	16	1,2,3,4,5,6,8, 10, 12
Zettlitz OT Hermsdorf	FW TS Einsiedel/ Eibenstock	5,6	0,99	w	8,5	0,0	0,10	16	1,2,3,4,5,6,8, 10, 12

### Landkreis Leipzig

Colditz OT Lastau	FW TS Einsiedel/ Eibenstock	5,6	0,99	w	7,9	0,0	0,10	17	1,2,3,4,5,6,8, 10, 12
Colditz OT Lastau (Bahnhof)	QG Aue (Bahnhof)	16,5	2,95	h	6,8	0,7	0,11	43	2
Zschadraß OT Erlbach	TWA/ HB Geringswalde, FW TS Eibenstock/ Einsiedel, QG	8,1	1,45	w	7,9	0,1	0,09	27	1,2,3,4,5,6,7,8,10,12
Zschadraß OT Hausdorf, OT Terpitzsch, OT Zollwitz	TWA/ HB Geringswalde, FW TS Eibenstock/ Einsiedel, QG	7,7	1,38	w	7,9	0,0	0,08	28	1,2,3,4,5,6,7,8,10,12
Zschadraß OT Kaltenborn, OT Zschirla	TWA/ HB Geringswalde, FW TS Eibenstock/ Einsiedel, QG	7,7	1,38	w	7,8	0,0	0,08	31	1,2,3,4,5,6,7,8,10,12
Zschadraß OT Koltzschen	QG Koltzschen	15,0	2,68	h	6,7	1,0	0,11	14	2
Zschadraß OT Raschütz	TWA/ HB Geringswalde, FW TS Eibenstock/ Einsiedel, QG	7,9	1,42	w	7,7	0,1	0,09	26	1,2,3,4,5,6,7,8,10,12

**Alle angegebenen Werte beziehen sich auf den Jahresdurchschnitt des Vorjahres.**

**Grundsätzliche Änderungen wurden bis zum Druckdatum berücksichtigt.**

**Aktuelle Analyseergebnisse werden auf schriftliche Anfrage (Laborleiterin: Fr. Ulbrich Tel.:037207/64-167 Fax: /64-100) gern abgegeben.**

**Aufbereitungsstoffe gemäß §11 TrinkwV 2001**

